

Distt. LAB C.D.-1 P.W.D
MORADABAD

To

सहायक अभियन्ता,
उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०,
निर्माण प्रखण्ड, मुरादाबाद।

No 20972 / Distt. Lab P.W.D/M.B.D.

Dated 25-10-2016

Laboratory Sample No :- प्रपत्र नं 1 (109)

W.O. No.....

Name of Material :- C.C. Cube (17-20)

Submitted By :- सहायक अभियन्ता, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० मुरादाबाद

Vide Letter No. 478 / 2020 / 17-10-2016 दिनांक 17-10-2016

Location used or to be used :- राजकीय महिला शाला मध्य जनपद मुरादाबाद के
अवत प्रसंगी का कक्ष


Examination for :- Compressive Strength of C.C. Cube.

RESULTS :- mean value -

Sl. No.	Name of Tests	Results
1	Mean Value Compressive Strength of 28 Days C.C. Cube.	204.4 kg/cm ²

REMARKS :-

- (i) The Results Pertain to submitted sample only.
- (ii) The sample shall be destroyed after three months form the date of dispatch f this report.
- (iii) The samples have consumed during testing.


25/10/2016
Lab Assistant
Dist.-Lab C.D. 1
P.W.D. Moradabad


Assistant Engineer (Lab)
C.D. 1 P.W.D.
Moradabad