



राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

Rajkiya Engineering College, Banda

Atarra, Banda-210201

E-Mail : director@recbanda.ac.in

URL www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301

Mob: 8765089509



पत्रांक संख्या: RECBanda/ME/2025-26/45

दिनांक-11/09/2025

सेवा में,

अधिशायी अभियंता,
यू.पी.आर.एन.एस.एस.निर्माण प्रखण्ड-चित्रकूट,
चिल्ला रोड 132 के.वी. पावर हाउस के सामने एम.आई.जी.13
इन्दिरा नगर, बाँदा पिन कोड-210001


विषय:-जनपद बाँदा के जिला कारागार में महिला अहाते में निर्माणाधीन केंच के निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के परीक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया पत्र संख्या-367/यू.पी.आर.एन.एस.एस.0/बाँदा/एफ.0 523 दिनांक-11/07/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में वर्णित सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच का अनुरोध किया गया है। कार्यस्थल से उपलब्ध कराये गयी सामग्रियों के जांच परिणाम निम्नवत हैं:-

क्र० सं०	कार्यस्थल का विवरण	सामग्रियों का विवरण	टेस्ट	औसत टेस्ट परिणाम
1.	जनपद बाँदा के जिला कारागार में महिला अहाते में निर्माणाधीन केंच के निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण कार्य हेतु।	Bricks	Compressive Strength	14.30 N/mm ²
			Water Absorption	18%
		Column C.C Cube (14 days)	Compressive Strength	19.20 N/mm ²

भवदीय


विभागाध्यक्ष
यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग

प्रतिलिपि-

- निदेशक महोदय।
- सम्बन्धित पत्रावली।


विभागाध्यक्ष
यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग