



पत्रांक
सेवा में,

S985 / T1 - प्रयोगशाला

दिनांक 23-7-25

सहायक अभियन्ता
मुख्य आर. एन. एस. एस.
निर्माण प्रखण्ड सहारनपुर

विषय:-

प्रयोगशाला परीक्षण परीणाम

संदर्भ:-

आपका पत्रांक:- 173/मुख्य आर. एन. एस. एस. निम्न/2524 व 10-7-25

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में आपके द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सहारनपुर में जमा किये गये परीक्षण शुल्क हेतु रसीद नं० 849892 दिनांक 17-7-25 रू० 1626/- है।

कार्य का नाम: राजकीय आर्याभट्ट प्रशिक्षण संस्थान नरैनी जमपद सहारनपुर के भवशेष भवन निर्माण का काम।

नमूना परीक्षण परीणाम:

S. No.	Type of Sample & Mark	Compressive Strength in N/mm ²	Average In N/mm ²	Permissible Limit	
				Code IS 1077:1992	
1	स्ट (AZ*)	15.90	15.64	Brick Class Designation	Individual & Average Compressive Strength in N/mm ² Not Less than
2	4	15.22		30 25 20 17.5 15 12.5 10	30.0 25.0 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0
3	4	15.68			
4	4	15.14			
5	4	16.28			

नोट: उपरोक्त परीक्षण के आंकड़े केवल आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूनों के लिये ही मान्य हैं।

प्रभारी अधिकारी प्रयोगशाला /
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
सहारनपुर