

District Lab
Provincial Division, P.W.D., Shahjahanpur

Compressive Strength of CC Cube

Name of Work :- जनपद शाहजहाँपुर के ठाग मल्लिख में पश्चु पौलीकल्लोनिजक की स्थापना कार्य
Name of Contractor :- श्री. बलराम शर्मा
Bond No. :- 829-31 अर्थात् अर्थात् ल० म० दि० / UP PWS / 8023-34 दि० 28-03-2024
Material :- सी० सी० ग्रेड-3 न०
Name of J.E. :- श्री. सुभाष मिश्रा
Name of A.E. :- श्री. राजेश प्रसाद
Tender Cost :-
Date :- 19-11-2025

Test Result

S.No.	Dimension of CC Cube (mm)	Area of CC Cube (mm ²)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/Cm ²)	Average Compressive Strength (Kg/ Cm ²)	Limit As Per IS 456
1	2	3	4	5	6	7
1	150 mm x 150 mm	22500	478	212.44	—	—
2	150 mm x 150 mm	22500	487	216.44	—	—
3	150 mm x 150 mm	22500	479	212.88	213.92 Kgc ^m	—


Lab Assistant
PD, PWD, Shahjahanpur


Junior Engineer
PD, PWD, Shahjahanpur


Assistant Engineer
PD, PWD, Shahjahanpur