

District Lab

Provincial Division, P.W.D., Shahjahanpur

Compressive Strength of CC Cube

Name of Work :- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शाहजहाँपुर में ग्राम सड़क परियोजना के अन्तर्गत कार्य

Name of Contractor :- श्री लक्ष्मण शर्मा Name of J.E. :- श्री शुभम मिश्रा

Bond No. :- UPRWS/अधीन. अभि. ल. परि. 2023-24/829-31/4-28-02-24 Name of A.E. :- श्री राधेश्याम प्रसाद

Material :- सी 0 सी 0 लघु - 3 नं० Tender Cost :-

Date :- 19-11-2025

Test Result

S.No.	Dimension of CC Cube (mm)	Area of CC Cube (mm ²)	Load (KN)	Compressive Strength (Kg/Cm ²)	Average Compressive Strength (Kg/ Cm ²)	Limit As Per IS 456
1	2	3	4	5	6	7
1	150 mm x 150 mm	22500	479	212.88	—	—
2	150 mm x 150 mm	22500	483	214.66	—	—
3	150 mm x 150 mm	22500	476	211.55	213.03	—

Lab Assistant
PD,PWD,Shahjahanpur

Junior Engineer
PD,PWD,Shahjahanpur

Assistant Engineer
PD,PWD,Shahjahanpur