

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड—शाहजहाँपुर।	Report No- Date-01/05/2024
Description	परियोजना का नाम:- 100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स दहेलिया मिर्जापुर शाहजहाँपुर	
Letter No.	828 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 20.03.2024	

TEST RESULTS

S.No.	Material	Parameter	Test Method	Requirment As Per IS: 383-2016	% of Passing
1	Stone Grit	Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm	IS:2386(p-1)-1963	% Passing	
		a) 40 mm		100	100.00
		b) 20 mm		85-100	87.0
		c) 10 mm		0-20	8.0
		d) 4.75 mm		0-5	1.75

Tested by

LAB Technician/JE

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer

