

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 25/03/2025
Description	परियोजना का नाम-कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भावलखेड़ा शाहजहाँपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में।	
Letter No.	684 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025	

TEST RESULTS (Coarse Sand)

S.No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386(Pt-1)-1963	2.60

Tested by

LAB Technician/JE

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer

