


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 25/03/2025
Description	परियोजना का नाम-कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय शाहजहाँपुर मुन0 बोर्ड शाहजहाँपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में।	
Letter No.	686 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025	

TEST RESULTS (Concrete Cube) Footing Footing/Coloum

S. No.	Wt.of Cube (kg.)	Load.(KN)	Area,mm ²	Compressive Strength, N/mm ²	Average Compressive Strength After 28 days, N/mm ²
1	8.125	505	22500	22.00	
2	8.150	550	22500	24.00	23.0
3	8.139	535	22500	24.00	

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer