

**यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।**

|             |                                                                                                                                                            |                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Issued To   | अधिशाली अभियन्ता<br>निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर                                                                                                             | Report No- Date- 25/03/2025 |
| Description | परियोजना का नाम- कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय कलान शाहजहाँपुर में<br>अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्टिंग के सम्बन्ध में। |                             |
| Letter No.  | 685 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 05.03.2025                                                                                             |                             |

**TEST RESULTS (BRICK)**

| S. No. | Material | Parameter                                                              | Test Method          | Results |      |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|
| 1      | brick    | Compressive Strength,<br>N/mm <sup>2</sup> Average<br>Frog Mark (कमला) | IS:3495(Part-1)-2019 | 1       | 14.4 |
|        |          |                                                                        |                      | 2       | 15.7 |
|        |          |                                                                        |                      | 3       | 15.7 |
|        |          |                                                                        |                      | 4       | 16.7 |
|        |          |                                                                        |                      | 5       | 16.5 |
|        |          |                                                                        | 15.0 Min             | Avg.    | 15.8 |
| 2      | brick    | Water Absorption, %                                                    | IS:3495(Part-2)-2019 | 1       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 2       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 3       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 4       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 5       | -    |
|        |          |                                                                        | 15.0 Max             | Avg.    | -    |
| 3      | brick    | Efflorescence                                                          | IS:3495(Part-3)-2019 | 1       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 2       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 3       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 4       | -    |
|        |          |                                                                        |                      | 5       | -    |
|        |          |                                                                        | Slight Max           |         |      |

Tested by

Checked by

LAB Technician/JE

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer

