


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 29/04/2025
Description	परियोजना का नाम-कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर शाहजहाँपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	749 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 29.03.2025	

TEST RESULTS (Coarse Sand)


S.No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386(Pt-1)-1963	2.62

Tested by



LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer

