

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।


Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No- Date- 29/04/2025
Description	परियोजना का नाम-कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर शाहजहाँपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	749 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 29.03.2025	

TEST RESULTS (BRICK)


S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark (विकास)	IS:3495(Part-1)-2019	1	16.9
				2	14.2
				3	16.7
				4	15.3
				5	15.9
			15.0 Min	Avg.	15.8
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-2)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	-
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Max		

Tested by


Checked by


LAB Technician/JE


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer