


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No-29/4/2025
Description	परियोजना का नाम- कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय सिधौली शाहजहाँपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	748 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2024-25 दिनांक 29.03.2025	


TEST RESULTS (Stone Grit 20 mm)


S.No.	Material	Parameter	Test Method	Requirment As Per IS: 383-2016	% of Passing
1	Stone Grit	Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm	IS:2386(p-1)-1963	% Passing	
		a) 40 mm		100	100.00
		b) 20 mm		85-100	93.75
		c) 10 mm		0-20	7.4
		d) 4.75 mm		0-5	2.7

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer