

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No-Date-01/05/2024
Description	परियोजना का नाम-100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स कुरियाकला कांट शाहजहाँपुर के सम्बन्ध में।	
Letter No.	826 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 20.03.2024	

TEST RESULTS

S. No.	Parameter	Test Method	Results	
1	Compressive Strength, N/mm ² Average	IS:3495(Part-1)-2019	1	15.7
			2	14.4
			3	13.9
			4	15.9
			5	16.5
			Avg.	15.3
2	Water Absorption, %	IS:3495(Part-2)-2019	1	13.3
			2	13.2
			3	14.9
			4	12.7
			5	13.1
			Avg.	13.4
3	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	Slight
			2	Slight
			3	Nil
			4	Nil
			5	Nil

Tested by

LAB Technician/JE

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer

