

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर।	Report No-Date-01/05/2024
Description	परियोजना का नाम- 100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स इकरीखेड़ा मिर्जापुर शाहजहाँपुर	
Letter No.	827 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 20.03.2024	

TEST RESULTS

S. No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386 (Pt-1) 1963	2.76

Tested by

LAB Technician/JE

Checked by

Assistant Engineer

Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.

Executive Engineer

