


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर	Report No-Date-15/04/2024
Description	परियोजना का नाम-100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स कलीनगर पूरनपुर पीलीभीत।	
Letter No.	821 / यू0पी0आर0एन0एस0एस0 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 15.03.2024	

TEST RESULTS

S. No.	Parameter	Test Method	Results	
1	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark -TATA	IS:3495(Part-1)-2019	1	16.0
			2	15.6
			3	14.4
			4	13.6
			5	15.8
			Avg.	15.1
2	Water Absorption, %	IS:3495(Part-2)-2019	1	13.0
			2	13.0
			3	11.5
			4	11.8
			5	12.7
			Avg.	12.9
3	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	Nil
			2	Nil
			3	slight
			4	Nil
			5	slight

Tested by: 
LAB Technician/JE

Checked by: 
Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer