


यू०पी०आर०एन०एस०एस० मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-शाहजहाँपुर प्रखण्ड	Report No- Date- 15/04/2024
Description	परियोजना का नाम-100 एम०टी० गोदाम बी-पैक्स कलीनगर पूरनपुर पीलीभीत।	
Letter No.	821 / यू०पी०आर०एन०एस०एस० / निर्माण / 2023-24 दिनांक 15.03.2024	

TEST RESULTS

S.No.	Material	Parameter	Test Method	Requirment As Per IS: 383-2016	% of Passing
		Sieve Analysis Material passing through is: Sieve mm		% Passing	
1	Stone Grit	a) 40 mm	IS:2386(p-1)-1963	100	100.0
		b) 20 mm		85-100	88.0
		c) 10 mm		0-20	8.0
		d) 4.75 mm		0-5	1.75

Tested by



LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer