



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Diretoria de Atividades Técnicas

Belo Horizonte, 31 de julho de 2026.

EMENDA CBMMG/DAT N.º. 2/2026

Esta Emenda tem por objetivo promover as seguintes alterações na Instrução Técnica 03 - 2ª Edição (Composição do Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP)):

1. ACRESCENTAR a alínea ‘b.1’ ao item A.3.2 do Anexo A, com a seguinte redação:

b.1) nos casos de edificação já construída, as declarações solicitadas em vistoria poderão ser substituídas por laudo técnico de verificação das condições de segurança estrutural contra incêndio, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica, emitido por profissional legalmente habilitado, que ateste, mediante avaliação técnica de sua responsabilidade, o tempo de resistência ao fogo dos elementos estruturais da edificação e o atendimento às exigências da IT 06.

2. ACRESCENTAR a alínea ‘b.1’ ao item A.5.1 do Anexo A, com a seguinte redação:

b.1) indicar, em planta, a declividade das rampas que correspondam ao fluxo de saída, em %;

3. ACRESCENTAR as alíneas ‘a.1’, ‘h’ e ‘i’ ao item B.2.1 do Anexo B, com a seguinte redação:

a.1) apresentar, em planta, a localização e a quantidade prevista de botijões (recipientes de até 13 kg) no interior das unidades autônomas, se houver;

[...]

h) representar, em planta, a localização dos abrigos de medidores de gás;

i) apresentar detalhe de ventilação nos abrigos de medidores de gás.

4. REVOGAR a alínea ‘c’ do item B.4.1 do Anexo B.

5. RENUMERAR a alínea ‘d’ do item B.4.1 do Anexo B para alínea ‘c’.

6. ACRESCENTAR as alíneas ‘d’ e ‘e’ ao item B.4.1 do Anexo B, com a seguinte redação:

d) representar, em planta, a localização dos abrigos de medidores de gás;

e) apresentar detalhe de ventilação nos abrigos de medidores de gás.

7. ALTERAR a alínea a.3) do item C.1.3 do Anexo C, que passa a vigorar com a seguinte redação:

a.3) Referente à confecção de Laudos de interesse do PSCIP (renovação de AVCB, impossibilidade técnica, etc.), deverá ser anotada, além da atividade referente à elaboração do laudo, a atividade relativa à vistoria da edificação/instalação/sistema preventivo objeto do laudo, conforme se segue:

8. ACRESCENTAR o item C.1.3.2 ao Anexo C, com a seguinte redação:

C.1.3.2 Os documentos de responsabilidade técnica referentes à elaboração da medida de segurança estrutural, à execução da medida de segurança estrutural, aos laudos de estanqueidade de instalações de GLP ou GN, à pressurização de escadas, ao sistema fixo de gases, às instalações fotovoltaicas, aos grupos geradores de energia e aos vasos sob pressão estão desobrigados a reproduzir exatamente as atividades descritas neste item C.1.3, cabendo ao responsável técnico selecionar as atividades compatíveis com suas atribuições, nos termos estabelecidos pelo respectivo Conselho Profissional.

9. ALTERAR o Anexo E.4.2.

10. ALTERAR o Anexo E.6.5.

Luiz Frederico Barreto Pascoal, Coronel BM
Diretor de Atividades Técnicas

E.4.2 MEMORIAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

MEMORIAL DE SEGURANÇA ESTRUTURAL

(Nome) _____, registrado no CREA/CAU sob o nº _____, atendendo o disposto no item 5.18 da IT 06, declara, para fins de aprovação do PSCIP junto ao CBMMG, que a edificação em questão será projetada em conformidade com as informações abaixo:

Edificação: (*Nome da Edificação*) Logradouro Público/nº: (*Endereço*) Responsável pelo Uso: (*nome*)

Altura da Edificação (m): ____ Ocupação: Data: ____/____/____.

Estrutura: (*Concreto armado, aço, mista, alvenaria estrutural*)

METODOLOGIA PARA SE ATINGIR OS TRRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

[*citar norma(s) empregada(s)*]

A metodologia adotada foi... [*descrever a metodologia, seja por ensaios, cartas de coberturas, métodos analíticos etc e norma(s)*] ... Os ensaios de resistência ao fogo adotados foram o Relatório (*IPT nº, ou UL nº etc – citar os ensaios, e especificar se é para pilares, vigas etc.*).

**DETERMINAÇÃO DO TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)
CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO TRRF:**

Para a definição do TRRF foi adotada (*por exemplo: Tabela A da IT 06, conforme o item “5. Procedimentos” da referida Instrução Técnica; ou método do tempo equivalente ou outros devidamente comprovados, tudo conforme Instrução Técnica nº06*), observando-se, ainda, o critério de desempenho aplicável ao elemento construtivo, conforme item A.3 do Anexo A da IT 06, de acordo com sua função.

Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF):

Critério(s) de desempenho aplicável(is), conforme item A.3 do Anexo A da IT 06: _____ .

Exemplos: As estruturas principais terão TRRF de 90 min, com critério de desempenho R, para colunas, contraventamentos e vigas principais conforme Tabela A, Grupo D, Classe P4 da IT 06.

As vigas secundárias terão TRRF de 60 min, com critério de desempenho R, conforme Anexo A, da Instrução Técnica nº06.

As compartimentações, escadas de segurança, selagens de shafts e divisórias entre unidades autônomas serão executadas conforme segue: _____, com os seguintes TRRF: _____, com os seguintes critérios de desempenho: _____, tudo conforme item 5.7 e Anexo A da Instrução Técnica nº06.

Observações: _____.

ISENÇÕES OU REDUÇÕES DE TRRF

Exemplos: (Não foi adotada nenhuma condição para redução ou isenção de TRRF na presente edificação... Ou isenção de TRRF para os pilares externos protegidos por alvenaria cega... Ou isenção dos perfis confinados em área fria, conforme folhas...).

MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO E RESPECTIVAS ESPESSURAS DE PROTEÇÃO E/OU DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

Para fins de dimensionamento dos elementos estruturais e dos revestimentos para proteção passiva das estruturas, será contratado especialista em estruturas, que deverá seguir as normas prescritas na IT 06, ou outras que surgirem ou que vierem a substituí-las, conforme TRRF previsto neste Memorial.

No ato da vistoria, serão apresentados Documentos de Responsabilidade Técnica referentes ao Projeto de Estruturas e execução, juntamente com as respectivas declarações de que o projeto e execução foram realizados conforme o prescrito na IT 06.

Nome:	Nome:
Resp. Técnico pelo PSCIP – CREA/CAU	Proprietário ou responsável pela Edificação

E.6.5 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL EM RELAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS E IT 06 DO CBMMG

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que as estruturas da edificação localizada na rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade _____/MG foram dimensionadas em conformidade com a Instrução Técnica nº 06 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sendo previstas as devidas medidas de segurança para as estruturas com as seguintes características:

Estrutura de aço/mista:

Procedimento adotado: *Foi adotado o método de cálculo previsto na NBR14.323 / Eurocode.*

Critério(s) de desempenho considerado(s): *(Citar os critérios de desempenho, conforme item A.3 do Anexo A da IT 06).*

Materiais Utilizados: *(Citar todos materiais utilizados na proteção dos elementos estruturais, se for o caso).*

Espessuras Adotadas: *As espessuras foram calculadas com base nos seguintes ensaios laboratoriais / de acordo com os procedimentos da Norma _____ / conforme carta de cobertura em anexo...*

Estrutura de Concreto:

Procedimento adotado: *Foi adotado o método tabular / método simplificado de cálculo/método experimental/outros métodos, conforme norma _____.*

Critério(s) de desempenho considerado(s): *(Citar os critérios de desempenho, conforme item A.3 do Anexo A da IT 06).*

Dimensões adotadas: *Para vigas/pilares/outros foram adotadas as seguintes dimensões.*

Outras estruturas:

Procedimento adotado: *Foi adotado o método conforme norma _____.*

Critério(s) de desempenho considerado(s): *(Citar os critérios de desempenho, conforme item A.3 do Anexo A da IT 06).*

Dimensões adotadas: *Para vigas/pilares/outros foram adotadas as seguintes dimensões.*

Materiais Utilizados: *(Citar todos materiais utilizados na proteção dos elementos estruturais, se for o caso).*

TRRF e critério de desempenho: *Foram adotados os TRRF previstos no PSCIP, observando-se o(s) critério(s) de desempenho aplicável(is) ao(s) elemento(s) construtivo(s), conforme item A.3 do Anexo A da IT 06, de acordo com a função do elemento e com o método construtivo utilizado; ou os TRRF foram redimensionados adotando-se o método _____, cujo memorial segue em anexo.*

Nome: CREA/CAU nº

Resp. Técnico pela Declaração

Obs.: A presente declaração deverá ser acompanhada do respectivo documento de responsabilidade técnica.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Frederico Barreto Pascoal, Coronel**, em 11/08/2026, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **145724371** e o código CRC **0FFB43CF**.