



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Diretoria de Atividades Técnicas

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2026.

EMENDA CBMMG/DAT N°. 4/2026

Esta Emenda tem por objetivo promover as seguintes alterações na Instrução Técnica 01 - 10ª Edição (Procedimentos Administrativos):

1 ALTERAR a alínea ‘e’ do item 6.4.2, que passa a vigorar com a seguinte redação::

e) quando houver acréscimo de risco especial, com exceção do disposto em 6.4.2.2, alíneas ‘c’, ‘g’ e ‘h’;

2 ACRESCENTAR a alínea ‘h’ e ‘h.1’ no item 6.4.2.2:

h) instalação de sistema de alimentação de veículos elétricos (SAVE) em edificações e espaços destinados ao uso coletivo com PSCIP aprovado até a data do início da vigência da 3ª Edição da IT 30, e naqueles com AVCB ou CLCB, devendo, contudo, ser atendidos os requisitos da IT 30;

h.1) a inserção do(s) SAVE no bojo do PSCIP nestes casos, poderá ser realizada por meio de atualização de dados cadastrais, nos termos do item E.12.7, ou por substituição do PSCIP, a critério do proprietário ou responsável;

h.2) a qualquer tempo, caso haja modificação de PSCIP por qualquer outro motivo, o(s) SAVE deverá(ão) ser contemplado(s) no projeto, ainda que tenha(m) sido inserido(s) anteriormente por meio de atualização de dados cadastrais.

3 ALTERAR o item 6.7.1.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação:

6.7.1.1.1 No caso do CLCB, o ato será prontamente anulado, caso seja constatado que a edificação ou espaço destinado ao uso coletivo possui qualquer característica que desconfigure sua classificação como PTD.

4 REVOGAR os itens 10.1 e 10.1.1.

5 ALTERAR o caput do item A.4.7, que passa a vigorar com a seguinte redação:

A.4.7 As áreas de instalação de painéis fotovoltaicos deverão ser devidamente representadas em planta, não sendo, contudo, computadas como áreas construídas para fins de:

6 ALTERAR a alínea 'b' do item B.2.4.2, que passa a vigorar com a seguinte redação:

b) teste de estanqueidade da rede de gás (GLP/GN), acompanhado de laudo e respectivo documento de responsabilidade técnica;

7 ACRESCENTAR a alínea ‘ac’ no item E.9.1:

ac) sistemas de alimentação de veículos elétricos (SAVEs).

8 ACRESCENTAR os itens E.12.7, E.12.7.1 e E.12.7.2:

E.12.7 A adequação de edificações e espaços destinados ao uso coletivo com PSCIP aprovado até a data do início da vigência da 3ª Edição da IT 30, e daqueles com AVCB ou CLCB, quanto à instalação de Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE), ocorrerá mediante substituição do PSCIP ou, alternativamente, pela atualização de dados cadastrais, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Memorial do Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE);

b) Laudo de Conformidade do(s) Sistema(s) de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs).

E.12.7.1 Os documentos citados em E.12.7 podem ser emitidos por RT diferente do responsável pelo PSCIP aprovado, sem a necessidade de substituição de RT, desde que acompanhados de documento de responsabilidade técnica registrado junto ao respectivo conselho profissional.

E.12.7.2 A atualização dos dados cadastrais de que trata o item E.12.7 poderá ocorrer:

a) para edificações com PSCIP aprovado até a data do início da vigência da 3ª Edição da IT 30 e para aqueles com AVCB/CLCB, no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor da 3ª edição da IT 30;

b) sempre que houver o acréscimo de novo SAVE, podendo, neste caso, ser apresentado apenas o Laudo de Conformidade do(s) Sistema(s) de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs), desde que não seja necessária a execução de novo projeto elétrico único da edificação.

Luiz Frederico Barreto Pascoal, Coronel BM

Diretor de Atividades Técnicas



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Frederico Barreto Pascoal, Coronel**, em 11/08/2026, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **146010338** e o código CRC **29D34BDA**.