## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**№** POCC BY.ИМ43.Н00358

Срок действия с 17.05.2018

по 16.05.2021

№ 0211485

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт». Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 123557, Российская Федерация, город Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, строение 11, офис 422. Телефон: +7 (495) 268-14-93, адрес электронной почты: info@teh-import.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ИМ43. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.02.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Выключатели вакуумные серий ВВ/РТН - 10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630 - 5000 А, номинальные токи отключения 20 - 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С) ТУ ВУ 400052263.042-2013 "Выключатели вакуумные серии ВВ/РТН - 10" Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 27.12.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.1-6.3, 6.4.1-6.4.9, 6.4.13, 6.5, 6.6, 6.12-6.16, р.7)

код ТН ВЭД 8535 21 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Ратон» Адрес: 246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, Республика Беларусь,

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Открытое акционерное общество «Ратон» Адрес: 246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, Республика Беларусь, Телефон: +(375 232) 58 42 72, Факс: +(375 232) 68 35 24, E-mail: raton@inbox.ru

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 547-05/07-ЭСТ от 16.05.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

дополнительная информация Схема сертификации: 3.

Руководитель органа

Эксперт

nognuce )

А.В. Дергилев

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

ертификат не применяется при обязательной сертификации