

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.НА10.Н01672

Срок действия с 10.12.2018

по 09.12.2021

№ **0386775**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

**ПРОДУКЦИЯ** Устройство комплектное распределительное в металлической оболочке серии КРУ/БЕЛ на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальный ток до 2500А, ток термической стойкости до 31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 1  
ТУ РБ 400052263.002-2002  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
27.12.10.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 14693-90 (Пп. 2.1-2.6, 2.7.1, 2.8. – 2.13, разд. 3)  
ГОСТ 1516.3-96 (П. 4.14)

код ТН ВЭД  
8537 20 910 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО «Ратон»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, БЕЛАРУСЬ  
ИНН: 400052253

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОАО «Ратон»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, БЕЛАРУСЬ  
Телефон: (0232)58 42 72, Факс: (0232 68 35 24, E-mail: raton@inbox.ru  
ИНН: 400052253



**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 239-12/12-ЭСТ от 07.12.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Э. Андропов  
инициалы, фамилия

Ю.С. Котова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации