

VAR	ativar_motor	Bit
VAR	input_velocidade	Word[Signed]
VAR	porcentagem_op	FLOAT (Single Precision)
VAR	corrente_motor	FLOAT (Single Precision)
VAR	vel_motor	Word[Signed]
VAR	config_modbus_	config_modbus
VAR	temp_min	Bit
VAR	valor_temp_float	FLOAT (Single Precision)
VAR	valor_temp	Word[Signed]
VAR	ligar_motor	Bit
VAR	desligar_motor	Bit
VAR	valor_operacao	Word[Signed]
VAR	temp_necessaria	FLOAT (Single Precision)
VAR	temp_auxiliar	FLOAT (Single Precision)
VAR	temp_normal_flo	FLOAT (Single Precision)
VAR	status_start_stop	Word[Signed]
VAR	tempo_atual	Time
VAR	monitorar_velocid	Bit
VAR	TON_1	TON
VAR	tempoD_atual	Time
VAR	status_stop	Word[Signed]
VAR	status_start	Word[Signed]