
SIEMENS 8<sup>170</sup>



TX-I/OTM

## Обзор оборудования ТХ-І/О

Для DESIGO V2.37 и V4

Модули TX-I/O могут подключаться ко всем станциям автоматизации оснащенным Island шиной или оснащенным шиной P-Bus, с помощью интерфейсного модуля шины TXB1.PBUS (если станция автоматизации поддерживает функции ввода/вывода).

Соответствующая информация дана в описаниях функций соответствующих систем автоматизации зданий.

## Совместимость

Модульная система TX-I/O совместима со следующими системами:

- DESIGO V4
- DESIGO V2.37
- UNIGYR версия V3 и выше
- VISONIK версия BPS V12 (PRV1 V6) и выше

TX..1...

В модулях ТХ-IО доступны следующие функции:

Тип сигнал	Описание			в вво-	Максимально количество каналов ввода/вывода на модуль								
•	иое подключение по Island шине ключение через P-Bus BIM	IB	BIM	Число каналов вво- да вывода на сигнал	TXM1.8D	TXM1.16D	TXM1.8U	TXM1.8U-ML	TXM1.8X	TXM1.8X-ML	TXM1.8P	TXM1.6R	TXM1.6R-M
Дискретные в	ходы												
D20 /	Индикатор состояния, безпотенциальный	Х	X	1	8	16	8	8	8	8			
<b>BIM</b> D20R	контакт, N/O (с модулем <i>BIM</i> - N/C)  Импульс состояния, безпотенциальный им-	Х	X										
D20S	пульсный контакт, N/O	^	X	1	8	16	8	8	8	8			
С	Счетчик, безпотенциальный контакт, механический или электронный, N/O макс. 10 Hz макс. 25 Hz  IB электронный макс. 100 Hz	X X X	X X	1 1 1	8	8	8 8	8 8	8 8	8			
Аналоговые в	ходы												
Pt100_4	Температура Pt100 Ω (4-wire)	Х		1							8		
P100 (4-wire	) Сопротивление 250 Ω, температура Pt 100	(X)	Χ	1							8		
R250 (2-wire)		X		11							8		
Pt1K 375	Температура Pt 1000	Х		1			8	8	8	8	8		
Pt1K 385	Температура Pt 1000	X		1			8	8	8	8	8		
Ni1K	Температура LG-Ni 1000	X		<u>1</u>			8	8	8	8	8		
R2K5 R1K	Сопротивление 2500 Ω Температура LG-Ni 1000	X	Х	1			8	8	8	8	8		
P1K	Сопротивление 2500 Ω и температура Pt 1000	X	X	1			8	8	8	8	8		
NTC10 K	Температура NTC 10 K	Х	Î	<del>.</del> 1			8	8	8	8			
NTC100 K	Температура NTC 100 K	Х		1			8	8	8	8			
T1	Температура Т1 (РТС)	Х	Х	1			8	8	8	8			
U10	Напряжение DC 0 10V	Χ	X	1			8	8	8	8			
1420	Ток DC 4 20 мА	X	X	1					8	8			
125	Ток <b>DC 020 мА</b> (25 мА смотри СМ10563)	X	X	1					8	8			
Дискретные в	ыходы												
Q250	Переключающий контакт	Х	Χ	1								6	6
Q250A-P / Q250-P	Импульс включения/отключения (N/O и N/C контакт)	Х	X	2								3	3
Q-M3	Переключающий контакт, 3 ступени	Х	X	3								2	2
Q-M1M4	Переключающий контакт, 14- ступени	X		14								1-6	1-6
Q250-P3	Импульс, 3 ступени	X	Х	4								1	1
Q250-P1P	<ul> <li>Импульс, 15- ступеней</li> <li>Импульс, 3-х точечное управление, внут-</li> </ul>	X	Х	26								1-6 3	1-6 3
12301	ренний алгоритм	^	^	2								3	3
Аналоговые в	ыходы												
Y10S	Аналоговый выход DC 010 B	Х	X	1			8	8	8	8			
Y420	Аналоговый выход DC 4 20 мА	X	X	1					4	4			
Индикация и л	окальное управление												
	Локальное управление							Х		Х			Х
	ЖК дисплей							Х		Х			
						Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	
	Зеленый светодиод состояния входа/выхода					^	^	<i>,</i> ,	^	^	^	^	

Пример

При 3-х точечном управлении (Y250T) используется два дискретных выхода. Один модуль TXM1.6R может управлять тремя устройствами.

	Тип (ASN №)	Описание	Документ		
Модули ввода/вывода. I/O OPEN	TXM1.8D TXM1.16D TXM1.8U TXM1.8U-ML TXM1.8X TXM1.8X-ML TXM1.6R TXM1.6R TXM1.8P TXI1.0PEN	Модуль цифровых входов, 8 точек входов/выходов Модуль цифровых входов, 16 точек входов/выходов Универсальный модуль Универсальный модуль с управлением и LCD дисплеем Суперуниверсальный модуль Суперуниверсальный модуль с управлением и LCD дисп. Релейный модуль Релейный модуль с локальным управлением Модуль измерения сопротивлений Модуль ТХ OPEN RS232/485	N8172ru N8172ru N8173ru N8173ru N8174ru N8174ru N8175ru N8175ru N8176ru N8185ru		
Питание	TXS1.12F10 TXS1.EF10	Модуль питания 1,2 A, предохранитель 10A модуль подключения шины, предохранитель 10A	N8183ru N8183ru		
Интерфейс шины	TXB1.P-BUS	Интерфейсный модуль шины P-Bus с питанием 1.2A	N8180ru		
Island шина	TXA1.IBE	Модуль расширения Island шины	N8184ru		
Адресные ключи	TXA1.K-12 TXA1.K-24 TXA1.K-48 TXA1.K-72 TXA1.K-96 TXA1.K-120 TXA1.5K120	Адресные ключи 1 12 + 2 ключа сброса Адресные ключи 1 24 + 2 ключа сброса Адресные ключи 25 48 + 2 ключа сброса Адресные ключи 49 72 + 2 ключа сброса Адресные ключи 73 96 + 2 ключа сброса Адресные ключи 97 120 + 2 ключа сброса Адресные ключи 5, 10, 15 120 + 2 ключа сброса	CM110562		
Адресные эти- кетки	TXA1.LA4 TXA1.LLT TXA1.LH	Листы адресных этикеток A4 (100 шт. в коробке) Листы адресных этикеток Letter (100 шт. в коробке) Прозрачные держатели этикеток (10 шт. в коробке)	CM110562 CM110562		
Техника		TX-I/O™ Функции и эксплуатация TX-I/O™ Руководство по проектированию и установке Руководство по соответствию типов сигналов TX-I/O™ Техническая документация V2.37 TX-I/O™ Техническая документация V4	CM110561 CM110562 CM110563 CM110641 CM111001		

Размеры	Типы модулей ТХ-I/O	длина х ширина х высота			
	Модули ввода/вывода	64 х 98 х 70 мм			
	Модуль питания и модуль TX OPEN RS232/485	96 x 98 x 70 мм			
	Модуль подключения шины и модуль расширения Island шины	32 х 98 х 70 мм			
	Интерфейсный модуль шины P-bus	128 х 98 х 70 мм			

- 1. К одному контроллеру можно подключить максимум 64 модуля;
- 2. РХС64-U, РХС100...D до 200 точек ввода-вывода (ограничено принудительно);
- 3. РХС128-U, РХС200...D до 350 точек ввода-вывода (ограничено по быстродействию;
- 4. Для контроллеров PXC...-U необходимо использовать TXB1.PBUS, по одному на контроллер;
- 5. На один контроллер можно использовать до 9 (1+8) модулей ТХА1. IBE;
- 6. Каждый из TXB1.PBUS и 8 модулей TXA1.IBE является мастером Island шины;
- 7. Каждый модуль потребляет определенный ток DC (смотри таблицу);
- 8. Каждый TXB1.PBUS и TXS1.12F10 может подать на шину 1200 мА DC;
- 9. На Island шине можно использовать TXS1.12F10+TXB1.PBUS не более 4;
- 10. Общая длина Island шины ТХ-I/O

(кабель  $2x2,5mm^2 + 1x1mm^2$ ) <=50 м (кабель RG-62 +  $1x1mm^2$ ) <=100 м

11. Общая длина подключения модулей ТХА1. IBE

(витая пара для RS-485) <= 2 луча по 200 м.

Пример расчета установочного комплекта для 14 локальных модулей ввода-вывода и 6 удаленных модулей, с ограничением максимальной ширины линейки модулей - 520 мм

	Кол-во для	Для одного мо	одуля на шине	Пример расчета шины		
Тип модуля	расчета	Ширина	Ширина Потребляемый ток (DC, 24V)		Баланс тока (DC, 24V)	
TXB1.PBUS	1	128 мм	+1 200 мА	128 мм	+1 200 мА	
TXA1.IBE	1	32 мм	-50 мА	160 мм	+1 150 мА	
TXM1.8U	2	64 мм	-59 мА	416 мм	+1 032 мА	
TXM1.8U-ML	2	64 мм	-84 мА	288 мм	+864 мА	
TXM1.8P	1	64 мм	-99 мА	480 мм	+765 мА	
Достигнута макс достаточно моду	-	480мм + 64мм = <b>544 мм</b>	+765 мА			
TXS1.EF10	1	32 мм	+0 мА	32 мм	+765 мА	
TXM1.8D	1	64 мм	-53 мА	96 мм	+712 мА	
TXM1.6R	3	64 мм	-68 мА	288 мм	+508 мА	
TXM1.8X	2	64 мм	-230 мА	416 мм	+48 мА	
Достигнут преде. тельный модуль		416мм + 96 мм + 64мм = <b>576 мм</b>	48 мА – 235 мА = <b>–187 мА</b>			
		_	_			
TXS1.12F10	1	96 мм		96 мм	+1 248 MA	
TXM1.8X-ML	2	64 мм		224 мм	+778 мА	
Итог для локалы и не превышена		224 мм	+778 мА			
TXS1.12F10	1	96 мм	+1 200 мА	96 мм	+1 200 мА	
TXA1.IBE	1	32 мм	-50 мА	128 мм	-50 мА	
TXM1.6R-M	3	64 мм	-78 мА	320 мм	-234 мА	
TXM1.16D	3	64 мм	-65 мА	512 мм	-195 мА	
Итог для удалені и не превышена		512 мм	+726 мА			