

## Parameter Listing

### 1. Project Details

Project Name	CL_D_201119
--------------	-------------

### 2. Drive Details

Drive Name	C200_30kW
Drive Type	Commander C200
Drive Mode	Open-Loop
Firmware	1060102
Drive Model	06400470
Drive Address	COM10.10
Voltage Rating	400V
Region	Standard

### 3. Parameter Values

Parameter	Caption	Categories	Value	Source/Destination
03.000	Параметр mm.000		0	
03.001	Итоговое задание		0,00 Hz	
03.005	Порог нулевой частоты		2,00 Hz	
03.006	Нижний предел «На частоте»		1,00 Hz	
03.007	Верхний предел «На частоте»		1,00 Hz	
03.008	Порог превышения частоты		0,00 Hz	
03.009	Абсол. определение «На частоте»		Off	
03.022	Непосредственное задание частоты		0,00 Hz	
03.023	Выбор непосред. задания частоты		Off	
03.029	Положение		0	
03.032	Сброс счетчика положения		Off	
03.035	Числитель масштаба положения		1,000	
03.036	Знаменатель масштаба положения		1,000	
03.037	Frequency Output or PWM Output Scaling		1,000	
03.038	Максимальная выходная частота		5 kHz	
03.042	Высокочастотный вход частоты		Off	
03.043	Maximum Reference Frequency		10,00 kHz	
03.044	Frequency Reference Scaling		1,000	
03.045	Задание частоты		0,00 %	
03.047	Two Point Minimum Frequency		0,00 %	
03.048	Drive Reference at Minimum Frequency		0,00 %	
03.049	Two Point Maximum Frequency		100,00 %	
03.050	Drive Reference at Maximum Frequency		100,00 %	
03.072	Motor speed percent		0,0 %	