

Parameter Listing

1. Project Details

Project Name	CL_D_201119
--------------	-------------

2. Drive Details

Drive Name	C200_30kW
Drive Type	Commander C200
Drive Mode	Open-Loop
Firmware	1060102
Drive Model	06400470
Drive Address	COM10.10
Voltage Rating	400V
Region	Standard

3. Parameter Values

Parameter	Caption	Categories	Value	Source/Destination
14.000	Параметр mm.000		0	
14.001	Выход ПИД1		0,00 %	
14.002	PID1 Feed-forward Reference Source		0,000	Unassigned
14.003	Источник задания ПИД1		0,000	Unassigned
14.004	Источник обратной связи ПИД1		0,000	Unassigned
14.005	Инверсия задания ПИД1		Off	
14.006	Инверсия обратной связи ПИД1		Off	
14.007	Скорость нараст. задания ПИД1		0,0 s	
14.008	Разрешение ПИД1		Off	
14.009	Источник 1 разрешения ПИД1		0,000	Unassigned
14.010	PID1 Proportional Gain		1,000	
14.011	PID1 Integral Gain		0,500	
14.012	PID1 Differential Gain		0,000	
14.013	Верхний предел выхода ПИД1		100,00 %	
14.014	Нижний предел выхода ПИД1		-100,00 %	
14.015	Масштаб выхода ПИД1		1,000	
14.016	Назначение ПИД1		0,000	Unassigned
14.017	Удержание интегратора ПИД1		Off	
14.018	Включение симметр. пределов ПИД1		Off	
14.019	PID1 Feed-forward Reference		0,00 %	
14.020	Задание ПИД1		0,00 %	
14.021	Обратная связь ПИД1		0,00 %	
14.022	Ошибка ПИД1		0,00 %	
14.023	Масштаб задания ПИД1		1,000	
14.024	Масштаб обратной связи ПИД1		1,000	
14.025	Цифровое задание ПИД1		0,00 %	
14.026	Цифровая обратная связь ПИД1		0,00 %	
14.027	Источник 2 разрешения ПИД1		0,000	Unassigned