

Parameter Listing

1. Project Details

Project Name	CL_D_201119
--------------	-------------

2. Drive Details

Drive Name	C200_30kW
Drive Type	Commander C200
Drive Mode	Open-Loop
Firmware	1060102
Drive Model	06400470
Drive Address	COM10.10
Voltage Rating	400V
Region	Standard

3. Parameter Values

Parameter	Caption	Categories	Value	Source/Destination
10.000	Параметр mm.000		0	
10.001	Электропривод исправен		On	
10.002	Электропривод активен		Off	
10.003	Нулевая частота		On	
10.004	Running At Or Below Minimum Frequency		Off	
10.005	Ниже заданной частоты		Off	
10.006	На частоте		Off	
10.007	Выше заданной частоты		Off	
10.008	Достигнута номинальная нагрузка		Off	
10.009	Работа на пределе тока		Off	
10.010	Рекуперация		Off	
10.011	Активен тормозной IGBT		Off	
10.012	Предупрежд. тормозного резистора		Off	
10.013	Reverse Direction Commanded		Off	
10.014	Работа в направлении назад		Off	
10.015	Потеря питания		Off	
10.016	Пониженное напряжение		Off	
10.017	Предупр. о перегрузке двигателя		Off	
10.018	Drive Over-temperature Alarm		Off	
10.019	Предупреждение электропривода		Off	
10.020	Отключение 0		User Program	
10.021	Отключение 1		User Program	
10.022	Отключение 2		User Program	
10.023	Отключение 3		User Program	
10.024	Отключение 4		User Program	
10.025	Отключение 5		User Program	
10.026	Отключение 6		User Program	
10.027	Отключение 7		User Program	
10.028	Отключение 8		User Program	
10.029	Отключение 9		User Program	
10.030	Ном. мощность торм. резистора		0,0 kW	
10.031	Braking Resistor Thermal Time Constant		0,00 s	
10.032	Внешняя ошибка		Off	
10.033	Сброс электропривода		Off	
10.034	Число попыток автосброса		Нет	
10.035	Задержка автосброса		1,0 s	
10.036	Удерж. исправн. при автосбросе		Off	
10.037	Действие при обнаруж. отключения		0x00	
10.038	Отключение пользователя		0	
10.039	Braking Resistor Thermal Accumulator		0,0 %	
10.040	Слово состояния		0x0005	

Parameter Listing

10.041	Дата отключения 0	0
10.042	Время отключения 0	00:00:00
10.043	Дата отключения 1	0
10.044	Время отключения 1	00:00:00
10.045	Дата отключения 2	0
10.046	Время отключения 2	00:00:00
10.047	Дата отключения 3	0
10.048	Время отключения 3	00:00:00
10.049	Дата отключения 4	0
10.050	Время отключения 4	00:00:00
10.051	Дата отключения 5	0
10.052	Время отключения 5	00:00:00
10.053	Дата отключения 6	0
10.054	Время отключения 6	00:00:00
10.055	Дата отключения 7	0
10.056	Время отключения 7	00:00:00
10.057	Дата отключения 8	0
10.058	Время отключения 8	00:00:00
10.059	Дата отключения 9	0
10.060	Время отключения 9	00:00:00
10.061	Сопротивление тормозного рез.	0,00 Ω
10.064	Разряж. батарейка удал. панели	Off
10.065	Активна автонастройка	Off
10.066	Активен концевой выключатель	Off
10.068	Hold Drive Healthy on Under Voltage	Off
10.069	Дополнительные биты статуса	0x000
10.070	Дополнительный код отключения 0	30
10.071	Дополнительный код отключения 1	30
10.072	Дополнительный код отключения 2	30
10.073	Дополнительный код отключения 3	30
10.074	Дополнительный код отключения 4	30
10.075	Дополнительный код отключения 5	30
10.076	Дополнительный код отключения 6	30
10.077	Дополнительный код отключения 7	30
10.078	Дополнительный код отключения 8	30
10.079	Дополнительный код отключения 9	30
10.080	Останов двигателя	Off
10.081	Потеря фазы	Off
10.090	Готовность электропривода	On
10.101	Статус электропривода	Готовность
10.102	Источник сброса отключения	4
10.103	Идентификатор времени отключения	0 ms
10.104	Активное предупреждение	Нет
10.106	Potential Drive Damage Conditions	0x0
10.107	Низкое напряж. силового питания	Off
10.108	Reversed cooling fan detected	Off