

Amor Albert Luena Perez.
Fecha de fabricaci3n / N3mber 09, 2015
01-Sep-2015 / Factura: 49746

MYERS®

293 Wright St.
 Ashland, Ohio 44805
 (419) 289-6898



Drinking Water
 NSF/ANSI 61

153579

MF#: 5509523



MODEL 2231531613 3

MS119-35-01

DATECODE

001H15A 0988

Drawdown - Gallons (Liters)			
Qté d'eau soustrée - gallons (litres)			
Aspiraci3n adicional - gal3nes (litros)			
20-40 PSI (138 - 276 kPa)	30 - 50 PSI (207 - 345 kPa)	40 - 60 PSI (276 - 414 kPa)	
41.0 (155.2)	35.1 (132.8)	30.7 (116.2)	

Max Operating Pressure
 Presi3n m3xima de operaci3n
 Presi3n de servicio maximum

100