

证明书编号	QZ-2026-0718-026	采购订单编号	PO-2026-0018
供货单位	某钢铁有限公司	交付项目	智慧建造示范项目
产品名称	热轧带肋钢筋	执行标准（演示）	GB/T 1499.2-2018
开具日期	2026-07-18	质量状态	检验合格

产品与批次信息

材料名称	牌号	规格	批次号	炉号	数量	生产日期
热轧带肋钢筋	HRB400E	Φ20	A20260718026	L202607081	30 吨	2026-07-18

化学成分检验（质量分数 %）

项目	C	Si	Mn	P	S	Ceq
实测值	0.22	0.52	1.42	0.024	0.018	0.49
演示控制值	≤0.25	≤0.80	≤1.60	≤0.040	≤0.040	≤0.52
结论	合格	合格	合格	合格	合格	合格

力学性能与工艺性能

屈服强度 ReL (MPa)	抗拉强度 Rm (MPa)	强屈比 Rm/ReL	断后伸长率 A (%)	最大力总延伸率 Agt (%)	弯曲性能	综合结论
445	610	1.37	17.8	10.6	合格	合格

核验提示	本文件用于“建筑材料可信交付智能核验平台”比赛演示与多模态模型测试。所有企业名称、人员、编号与检验数据均为模拟数据，不具备质量证明、交易或验收效力。
建议提取字段	生产厂家、材料名称、牌号、规格、批次号、炉号、生产日期、采购订单编号。

质检员：演示用户

审核员：演示审核员

签发日期：2026-07-18

演示专用
非真实印章

比赛演示模拟凭证·SAMPLE·不得用于真实交易或工程验收