

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°040-25 AG34

CLIENTE : GEOCONTROL INGENIEROS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02

DIRECCIÓN ** : CAL.LAS CAMELIAS MZA. J LOTE. 6 URB. LOS JAZMINES DE NARANJAL
(CRUCE AV ALISOS Y HUANDOY) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

RECEPCIÓN N° : 1094- 25

PROYECTO ** : "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LA PROLONGACIÓN VÍA EXPRESA
PASEO DE LA REPLUBICA TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMÁ, PANAMERICA SUR EN
LOS DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO DE SURCO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES
DE LA PROVINCIA DE LIMA" con CUI°2619080

OT N° : 1113- 25

UBICACIÓN ** : LIMA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA

F. EMISIÓN : 02-09-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA SAN MARTIN

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 207-AG-25

N° MUESTRA ** : M-2

FECHA DE RECEPCIÓN : 23-08-25

TIPO DE MUESTRA** : AGREGADO GRUESO

FECHA DE EJECUCIÓN : 25-08-25

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido		(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 in.	11	35	0	0.0	0	0	0	0	100	11
3/4 in.	48	122	1	0.6	0	0	0	0	99	47
1/2 in.	41	114	0	0.0	0	0	0	0	100	41
3/8 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
No. 4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL	100			1		0		0		99

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A


Partículas Planas y Alargadas % masa

1

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

