

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°055-25 SU21

CLIENTE : CONSORCIO ALEJANDRINO S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.21.02
DIRECCIÓN ** : AV. TUPAC AMARU NRO. 360 A.H. BELLO HORIZONTE (KM 16.5 DE LA TUPAC)
AMARU) LIMA - LIMA - CARABAYLLO **RECEPCIÓN N°** : 1065- 25
PROYECTO ** : IE 1711 JUAN VELASCO ALVARADO **FECHA EMISIÓN** : 2025-08-28
UBICACIÓN ** : MRCAL CÁCERES, SECTOR III MZ E1 ETAPA 4 Y 5 MZ E2 Y E3 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE **	: UNIVERSIDAD	CÓDIGO DE LA MUESTRA :	204-AG-25
Nº MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN :	2025-08-16
TIPO DE MUESTRA	: AFIRMADO	FECHA DE EJECUCIÓN :	2025-08-17
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales		

Descripción	PRUEBA N°		
	1	2	3
Lectura de la arcilla	in	11.2	11.3
Lectura de la arena	in	2.7	2.8
Equivalente arena	%	25	25
Equivalente de Arena (promedio)	%	25	

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba:

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: _____


IRMA COAQIRIA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe