

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1484-25 SU20**

**CLIENTE** : SITES DEL PERÚ SAC

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CARLOS PORTOCARRERO NRO. 262 (PS 11) LA VICTORIA - LIMA

**RECEPCIÓN N°** : 1027- 25

**PROYECTO \*\*** : TL0217\_CA\_LOS\_SANCHEZ

**FECHA EMISIÓN** : 2025-08-11

**UBICACIÓN \*\*** : CENTRO POBLADO CASA BLANCA MZ H LT 01

\*\* Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass ASTM D2216-19		
<b>DATOS DE LA MUESTRA:</b>		
CANTERA/SONDAJE **	PRUEBA 2	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1547-SU-25
Nº MUESTRA **	M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-08-07
TIPO DE MUESTRA	RELLENO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-08-08
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	REALIZADO POR : I.C.H.A.

Descripción	Und	Datos
Nº de ensayo	Nº	001
Recipiente Nº	Nº	M-01
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	2.891,4
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	2.761,5
Masa del recipiente	g	451,6
Masa del agua	g	129,9
Masa de muestra seca al horno	g	2.309,9
<b>CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *</b>	%	6

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)

1
ANGULAR

Forma de la partícula

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
 IRMA COAQUIRA LAYME  
 Ingeniero Civil CIP 121204  
 Laboratorio Geofal S.A.C.

