



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



Registro N° LE - 184

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1778-25 CO12

CLIENTE	: TACTICAL IT	CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN **	: AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G NRO. 170 INT. 404 URB. CLUB GOLF LOS INCAS LIMA - LIMA - SANTIAGO	RECEPCIÓN N° : 1290-25
PROYECTO **	: OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO"	OT N° : 1323-25
UBICACIÓN **	: PUESTO DE AUXILIO RAPIDO (PAR)/CASETA DE SEGURIDAD CIUDADANA (COSC) / (CASETA)	FECHA EMISIÓN : 2025-10-21

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura**	: CASETA 3: COLUMNETAS Y VIGUETAS					Fecha Recepción : 2025-09-23			
F'c (Kg/cm ²) **	: 210					Fecha Moldeo** : 2025-09-12			
Tipo muestra	: Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-10-10			
LUGAR DE ENSAYO:	Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
3873-CO-25	TIT - 725	100.91	201.08	7,998.4	152.10	19.0	193.9	5	2340
3874-CO-25	TIT - 726	100.74	200.67	7,970.7	158.47	19.9	202.7	2	2370
3875-CO-25	TIT - 727	100.82	200.70	7,983.3	152.92	19.2	195.3	5	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

