

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1813-25 CO12**

**CLIENTE** : IFLUTECH S.A.C.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 1401 URB. EL DERBY (CRUCE CON AV  
MANUEL HOLGUIN) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

**RECEPCIÓN N°** : 23/10/2025

**PROYECTO \*\*** : 1A2002 – “CONTRATO DE OBRA BAJO MODALIDAD ENGINEERING  
PROCUREMENT AND CONSTRUCTION PARA LA ADECUACIÓN DEL  
SISTEMA DE ESPUMA – TERMINAL CALLAO”

**OT N°** : 1516-25

**UBICACIÓN \*\*** : TERMINALES PERU, AV. NESTOR GAMBETTA 1265, CALLAO, CALLAO.

**FECHA EMISIÓN** : 2025-10-27

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
<u>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</u>									
Estructura** : SOPORTE DE CONCRETO ARMADO/ZAPATA							Fecha Recepción : 2025-07-10		
F'c (Kg/cm <sup>2</sup> ) ** : 280							Fecha Moldeo** : 2025-10-17		
Tipo muestra : Cilindros Moldeados							Fecha Rotura : 2025-10-24		
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales							Edad muestra : 7 días		
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm <sup>2</sup> )	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m <sup>3</sup> )
4658-CO-25	SPZ-45	101.38	200.84	8,072.2	249.47	30.9	315.1	5	2370
4659-CO-25	SPZ-46	100.38	200.76	7,913.8	253.73	32.1	326.9	5	2400
4660-CO-25	SPZ-49	100.12	200.30	7,872.8	237.64	30.2	307.8	2	2410

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

