

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**INFORME DE ENSAYO N°1632-25 CO12**

CLIENTE : MEGA ESTRUCTURAS CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
CAL. OMICRON 105 Z.I. PARQUE INTERNACIONAL ALT. CUADRA 52 DE AV.

DIRECCIÓN ** : COLONIAL PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO RECEPCIÓN N° : 1397-25
CALLAO

PROYECTO ** : SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS OT N° : 1436-25
PARA NAVE INDUSTRIAL Y EDIFICIO ET01 / ALS HUB

UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT 55, LIMA 07031, URBANIZACIÓN BOCA NEGRA, FECHA EMISIÓN : 2025-10-10
PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA.2DO NIVEL - C3/A1								Fecha Recepción : 2025-10-09	
F'c (Kg/cm ²) ** : 280								Fecha Moldeo** : 2025-10-01	
Tipo muestra : Cilindros Moldeados								Fecha Rotura : 2025-10-09	
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales								Edad muestra : 8 días	
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
4322-CO-25	MEGA.C1E1-10	100.73	200.68	7,969.9	208.43	26.2	266.7	3	---
4323-CO-25	MEGA.C1E1-11	100.32	200.58	7,905.1	198.47	25.1	256.0	2	---
4324-CO-25	MEGA.C1E1-12	100.40	200.83	7,917.7	190.39	24.0	245.2	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: