

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°757-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1102- 25
OT N° : 1121- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-08-22
FECHA EMISIÓN : 2025-08-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA

NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)

Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	22/08/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12	
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por	D.I.C	Proctor : (Reapproved 2021)	
Densidad de la arena	1.41 g/cm ³			Método de ensayo : C	
Volumen calibrado cono	1122 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.98	
				Humedad Optima (%) : 6.6	
				Gravedad específica : 2.71	

DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ESTACIONAMIENTO			
Progresiva/ Cota / Lado**	-			
Tipo de Muestra(**)	CAPA 0			
Descripción visual del suelo	TERRENO NATURAL			
Espesor de la capa** cm	-			
Volumen del orificio de prueba cm ³	2537			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño g	720			
Porcentaje de sobretamaño %	12.6			
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.25			
Densidad seca in situ g/cm ³	2.14			
Peso unitario seco in situ kN/m ³	20.97			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	20.35			
Porcentaje de compactación %	97			
Criterio de aceptación ** %	95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	5			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

