



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



Registro N° LE - 184

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1877-25 CO12

CLIENTE :	KJAPRA DESARROLLO Y CONSULTORES SAC MZA. C LOTE. 13 URB. LOS JARDINES DE TALAVERA (C2P CL)	CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** :	BLANCO CONSULTORIO DENTAL) APURIMAC - ANDAHUAYLAS - TALAVERA	RECEPCIÓN N° : 1511-25
PROYECTO ** :	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA I.E DIVINO NIÑO MAESTRO - SECUNDARIA	OT N° : 1552-25
UBICACIÓN ** :	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA I.E DIVINO NIÑO MAESTRO - SECUNDARIA	FECHA EMISIÓN : 2025-10-31

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** :	MURO PANTALLA MC 1B								Fecha Recepción : 2025-10-30
F'c (Kg/cm ²) ** :	280								Fecha Moldeo** : 2025-09-19
Tipo muestra :	Cilindros Moldeados								Fecha Rotura : 2025-10-30
LUGAR DE ENSAYO:	Laboratorio de ensayo de materiales								Edad muestra : 41 días
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
4781-CO-25	-	150.81	300.89	17,864.0	542.79	30.4	309.8	2	---
4782-CO-25	-	151.22	301.15	17,960.1	573.79	31.9	325.8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Fin del Documento