



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



Registro N° LE - 184

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°1515-25 CO12

CLIENTE : UNITELEC SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y
MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 1063-25

PROYECTO ** : SUBESTACIONES ASOCIADAS - ADECUACIÓN DE TERRENO Y
OBRA CIVILES DE LA SE NUEVA YAROS 500/220/138KV

OT N° : 1082-25

UBICACIÓN ** : PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

FECHA EMISIÓN : 2025-09-25

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS

ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA CON ADITIVO

Fecha Recepción : 2025-08-27

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-08-27

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-09-10

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 14 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
2935-CO-25	-	101.06	202.01	8,021.4	210.93	26.3	268.1	2	---
2936-CO-25	-	100.68	201.77	7,962.0	222.42	27.9	284.9	3	---
2937-CO-25	-	100.94	202.05	8,003.1	215.09	26.9	274.1	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa:

-

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

