LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°007-26 AG34

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : Cal. Amador Merino Reyna Nro. 460 Dpto. 14, San Isidro, Lima, Perú.
PROYECTO ** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02
RECEPCIÓN N° : 378- 26
OT N° : 381- 26
F. EMISIÓN : 2026-03-03

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA FONTANA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA** : BASE GRANULAR
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 032-AG-26
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-02-23
FECHA DE EJECUCIÓN : 2026-02-23

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Particulas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Particulas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Particulas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido	Cant. Partic. (und)	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 in.	32	101	1	0,4	0	0	0	0	99	31
3/4 in.	16	102	2	0,3	0	0	0	0	98	16
1/2 in.	16	100	0	0,0	0	0	0	0	100	16
3/8 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
No. 4	35	109	3	0,9	0	0	0	0	97	34
TOTAL	**100**			**2**		**0**		**0**		**98**

Relación Dimensional	1:3
Método de ensayo	A
Partículas Planas y Alargadas % masa	2

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe