LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°013-26 AG20

CLIENTE	: YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ	**CÓDIGO**	: F-LEM-P-AG.20.02
DIRECCIÓN **	: Cal. Amador Merino Reyna Nro. 460 Dpto. 14, San Isidro, Lima, Perú.	**RECEPCIÓN N°**	: 378- 26
PROYECTO **	: I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO	**FECHA DE EMISIÓN**	: 2026-03-03
UBICACIÓN **	: AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.		

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-25

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE **	: CANTERA FONTANA	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 032-AG-26
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2026-02-23
TIPO DE MUESTRA	: BASE GRANULAR	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2026-02-23
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de Materiales		

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente Nº	N°	Z-2
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	5334,2
Masa de recipiente + muestra seca	g	5158,7
Masa de agua	g	175,5
Masa de recipiente	g	538,4
Masa de muestra seca	g	4620,3
Contenido de Humedad de la muestra*	%	3,8

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No): No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)	1
Forma de la particula	ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe