LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°141-26 AG28

CLIENTE : Scala Diseño y Construccion S.a.C.
DIRECCIÓN ** : Av. de la Roca de Vergallo Nro. 493 Int. 1811
PROYECTO ** : AMPLIACION, REMODELACION Y DEMOLICION PARCIAL DEL ALMACEN SEDE VILLA EL SALVADOR AMERICA MOVIL S.A.C
UBICACIÓN ** : AV. SOL 2246 DISTRITO VILLA EL SALVADOR - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 451- 26
OT N° : 454- 26
FECHA EMISIÓN: : 2026-03-06

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate[1]
ASTM C127-25

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-PROPIO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 046-AG-26
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-03-04
FECHA DE EJECUCIÓN : 2026-03-04

Densidades (gravedad especifica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad especifica) (OD)	-	2,66
Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD)	-	2,69
Densidad relativa aparente (gravedad especifica)	-	2,75
Absorción	%	1,2

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a 110 ± 5°C, antes de saturar.	Si
Tamaño máximo nominal	1in
La muestra fue ensayada en fracciones	No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe