海陵市住房和城乡建设局关于城市绿洲二期安置房工程质量安全检查情况的通报

信息来源：本网
发布时间：2026-02-19 09:34
分享至:

海陵市住建建工〔2026〕第05号

为深入贯彻落实建设工程质量安全责任落实，我局组织专项检查组于2026年2月19日对城市更新投资有限公司投资建设的城市绿洲二期安置房工程开展了综合执法检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

项目位于海陵市城市更新片区，建设单位为城市更新投资有限公司，施工总承包单位为浙江建工集团股份有限公司，监理单位为浙江华东建设监理有限公司。工程合同价款约12000万元，目前主体结构施工阶段。

本次检查共投入执法人员15人，分3个检查组，对项目主体施工区、塔吊作业区、配电区、生活区、办公区开展全覆盖排查，累计开具现场指令书2份、调查询问笔录4份、抽查作业班组9个、采集影像资料280余张。

二、存在的主要问题

（一）危大工程管理

1.深基坑开挖超深、地下管线保护不力、施工降水未报批；

2.专项施工方案专家论证程序流于形式；

3.基坑监测频率与方案要求不符，监测数据预警机制未启动。

（二）现场作业管理

1.高处作业人员未按规定佩戴双钩安全带；

2.临时用电系统未做漏电保护分级配置；

3.外用电梯额定载重标识脱落，司机操作证书有效期临近。

（三）安全教育与制度执行

1.三级安全教育台账存在补签现象，新进场工人未实测实操；

2.每周安全例会签到表与会议照片不一致，存在形式化嫌疑。

三、处理意见

（一）依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条之规定，对施工单位浙江建工集团股份有限公司处工程合同价款1%的罚款，计人民币120万元（即1200000元）；

（二）对施工单位浙江建工集团股份有限公司扣诚信分15分并立案查处；对监理单位浙江华东建设监理有限公司扣5分；

（三）责令施工总承包单位、监理单位立即组织整改，并报送整改情况；建设单位履行首要责任，监督整改到位。

（四）将本次检查情况抄送项目所在区住建主管部门、行业自律协会，纳入企业季度信用考核档案；问题整改完毕前不得申报评优评先；整改情况由市质安监督站会同区局联合复核，复核合格后方可恢复正常市场行为。

四、下一步工作要求

（一）各在建项目要以本次通报为镜鉴，立即组织开展危大工程全要素自查，重点排查深基坑、高大模板、起重机械、附着升降脚手架等部位的施工方案落实情况；自查发现问题应立项整改、建账销号。

（二）施工总承包单位要严格落实安全生产首要责任，配齐配强项目管理人员，确保项目经理、专职安全员、技术负责人按规驻场履职，杜绝挂靠出借资质行为。

（三）监理单位要切实履行平行检查、巡视、旁站职责，对发现的安全隐患应坚决签发监理工程师通知单督促整改，对拒不整改的应立即向行业主管部门报告。

（四）各区住建主管部门要加大日常监督检查频次，强化随机抽查、双随机一公开机制运用，对屡查屡犯、整改不力的企业实施联合惩戒，形成长效震慑。

（五）要将本通报内容传达至各项目部一线管理人员和作业班组，组织专题学习并形成学习记录，相关学习记录纳入企业安全档案管理。市住建局将定期对学习贯彻情况进行抽查，对组织不力或敷衍应付的企业予以通报批评。

五、整改完成后复核机制

施工总承包单位、监理单位、建设单位完成整改后，应于完成之日起五个工作日内，将书面整改报告及佐证材料报送市住建局执法支队，由市质安监督站组织联合复核。复核内容包括：现场实物整改是否到位；整改原因分析与责任追究是否落实到岗到人；管理制度的修订与员工培训覆盖率；建立长效防控机制的可持续性。

复核结果分为合格、基本合格、不合格三档：合格的予以销号，并在公开平台同步更新整改完成状态；基本合格的需在十个工作日内进行二次完善；不合格的将启动重新立案、追加处罚、信用扣分等程序，并视情况采取暂停项目施工等行政强制措施。

为确保整改实效，市住建局将组建联合检查工作专班，由分管局领导牵头，市质安监督站、稽查支队、建管科共同参与，对整改过程开展不定期飞行检查、视频抽检及夜间突击检查，重点核查作业现场实际状态与书面整改报告的一致性，对弄虚作假的将依法严肃处理。

附件：1.海陵市建设工程综合执法检查情况一览表；2.问题清单与整改要求对照表；3.信用扣分及处罚决定告知书复印件。

（施工单位：浙江建工集团股份有限公司；监理单位：浙江华东建设监理有限公司；另涉分包单位中铁建工集团有限公司）

（此件公开发布）

海陵市住房和城乡建设局

2026年2月19日

关联稿件：

相关附件：

【打印页面】【关闭窗口】