



 设备验收单 编号： 版本：1.1							
设备名称	洁能瑞工业集尘器		设备规格	DJS1500	设备编号	XJ-PEA6-001	
使用线别	生产一部		验收日期	2026年4月	制造厂商	江苏一月环保设备有限公司	
进厂日期	2026年4月		额定功率	15KW	供应商		
制造日期	2026年3月		设备原值（含税）		出厂编号		
验收情况	设备性能参数	主要性能指标	技术协议要求	实际值	判定/评价	备注	
		风机全压	2.3 - 2.8	2.5	☒ 合格 ☐ 不合格		
		过滤效率	≤0.3	0.3	☒ 合格 ☐ 不合格		
		风机风量	10000 - 13000	11000 - 12500	☒ 合格 ☐ 不合格		
					☐ 合格 ☐ 不合格		
	静态验收	序号	验收事项		验收情况		备注
		1	电机、液压站、主轴头等关键部件铭牌标识是否清晰		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		2	外观完好，表面油漆无脱落，操作面板、紧固点等部件无破损松动迹象		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		3	电柜、液压站、电机、气缸等主要部件的安装布局是否合理		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		4	电线、气管、冷却水管等线路、管路布置是否规范合理		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		5	行程开关、感应开关的安装位置是否合理		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		6	试机基础功能		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		8	静态验收结论：	☒ 合格	☐ 不合格		☐ 整改后合格
	安全防护验收	序号	验收事项		验收结果		描述
		1	转动部位是否加装防护装置		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		2	急停按钮、安全光幕、应急程序等、急停机制及时有效。		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		3	停电再启动保护		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		4	紧急制动防坠落		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		5	危险位置涂有相应警示颜色或相应警示标志		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		6	电击、烫伤、夹伤、卷入、飞溅等可能造成的伤害都有考虑和对应措施，无重大的安全隐患且危险源可控		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		7	配套的安全装置同设备联动		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		8	自动化/半自动化设备程序符合安全使用要求		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
		9	设备配套的相关辅助物品符合安全使用要求		☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用		
随机资料	随机资料	序号	资料名称	验收情况	资料名称	验收情况	
		1	系统原理图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	设备使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	
		2	电气原理图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	易损件清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	
		3	液压系统原理图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	故障排除表	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	
		4	气动原理图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	特种设备登记证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	
		5	PLC程序图，逻辑图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	质量保证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	
		6	设备外形尺寸图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	售后服务书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	
		7	地基图	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不适用	其它		
		随机技术资料验收评价		☒ 合格	☐ 不合格		☐ 整改后合格
综合分析 & 整改							
	设备使用部门： 		安全部门： 				
	设备管理部门： 		工艺部门： 				
	总经理： 