



DIMENVOLT STUDIO · DOCUMENTO TÉCNICO

Levantamento elétrico da instalação

Ambientes, pontos, potências e distâncias levantados e dimensionados pelo motor de cálculo.

CLIENTE

Cliente Teste Auto

TIPO DE INSTALAÇÃO

Residencial

TENSÃO

220V

DATA DE GERAÇÃO

domingo, 9 de agosto de 2026 às 22:42

01 IDENTIFICAÇÃO

Cliente	Cliente Teste Auto
Tipo de instalação	Residencial
Tensão	220V
Quantidade de ambientes	4

02 RESUMO DOS PONTOS

Total de ambientes	4
Pontos TUG	1
Potência TUG	100 W
Pontos TUE	0
Potência TUE	0 W
Pontos de iluminação	1
Potência de iluminação	60 W
Interruptores	0
Potência estimada (ambientes)	160 W
Iluminação — potência do circuito	60 W
TUG — potência do circuito	200 W
TUE — potência do circuito	1.500 W
Potência total dos circuitos	1.760 W

03 LEVANTAMENTO DOS AMBIENTES

AMBIENTE	TUG	TUE	ILUMINAÇÃO	INTERRUPTORES	POTÊNCIA
Quarto 1	1 pt · 100 W	0 pt · 0 W	0 pt · 0 W	0	100 W
Banheiro 1	0 pt · 0 W	0 pt · 0 W	0 pt · 0 W	0	0 W
Sala 1	0 pt · 0 W	0 pt · 0 W	1 pt · 60 W	0	60 W
Cozinha 1	0 pt · 0 W	0 pt · 0 W	0 pt · 0 W	0	0 W

Detalhe dos pontos por ambiente: cada TUG, TUE e ponto de iluminação é listado com sua potência individual.

AMBIENTE	TIPO	PONTO	POTÊNCIA
Quarto 1	TUG	TUG 1	100 W
Sala 1	Iluminação	Iluminação 1	60 W

CIRCUITO — ILUMINAÇÃO		Iluminação
Potência	60 W	
Distância informada	12,0 m	
Corrente de projeto (Ib)	0,30 A	
Condutor (fase)	1,50 mm ²	
Disjuntor	6 A	
Queda de tensão	0,04 %	
Status	Seguro	
Metroagem estimada	36,0 m (3 condutores × 12,0 m)	

CIRCUITO — TUG		Tomadas de uso geral
Potência	200 W	
Distância informada	15,0 m	
Corrente de projeto (Ib)	0,99 A	
Condutor (fase)	2,50 mm ²	
Disjuntor	6 A	
Queda de tensão	0,09 %	
Status	Seguro	
Metroagem estimada	45,0 m (3 condutores × 15,0 m)	

CIRCUITO — TUE		Tomadas de uso específico
Potência	1.500 W	
Distância informada	20,0 m	
Corrente de projeto (Ib)	7,41 A	
Condutor (fase)	4,00 mm ²	
Disjuntor	10 A	
Queda de tensão	0,58 %	
Status	Seguro	
Metroagem estimada	60,0 m (3 condutores × 20,0 m)	

NOTA TÉCNICA

Este documento consolida o levantamento elétrico informado pelo usuário na plataforma DimenVolt · Studio. Pontos, potências e distâncias refletem a sessão em que foram registrados. O dimensionamento dos circuitos (corrente de projeto, seção do condutor, disjuntor e queda de tensão) foi calculado pelo motor de cálculo DimenVolt conforme os critérios da NBR 5410. A metragem estimada considera o número de condutores por circuito (fases, neutro e proteção) multiplicado pela distância informada. Todos os dados devem ser conferidos por profissional habilitado antes da execução.