

**АКТ № Т-УП1-01-180219/3-1-АП/3110**  
**о подключении объекта к системе теплоснабжения**

Дата составления документа «27» декабря 2023 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК», далее - Агент) Ерашова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава ООО «ЦТП МОЭК» и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны,

и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое в дальнейшем Заявитель, в лице Проректора Гончарова Игоря Леонидовича, действующего на основании доверенности от 26.01.2023 № 47/Д, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал, а Заявитель принял услугу по подключению, предусмотренную договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от 19.04.2018 г. № 10-11/18-130 (далее - Договор), в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения № Т-УП1-01-180219/3-1.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет -Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет 2,173188Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей Граница земельного участка заявителя.

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

По адресу: Большая Серпуховская ул., вл. 13, стр. 1 (абонент №20-05-0520/154) установлено

соответствие ПП №1034 и проекту узла учета тепловой энергии

(дата, время, местонахождение узла учета)

Главный специалист отдела организации приборного учета Буравков А.С. тел.8(495)587-97-11

(ф.и.о, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

Оборудование опломбировано в следующем составе: ВИС.ТЗ №230781, ПП-80 №01440/119-2, КТПТР-05 №636/636А, ВСТН-32 № 232000685

(результаты проверки узла учета)

$Q = 217.07$  Гкал,  $G_1 = 6313$  т.,  $G_2 = 6300$  т.,  $G_{п.} = 47.18$  т.,  $Tr. = 551.95$  ч.,  $V_{п.} = 00020$  м<sup>3</sup>

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является:

Сварные швы в месте стыковки трубопроводов теплового ввода 2Д=159мм на границе земельного участка Заявителя; адрес: ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

### Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей:




Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей: Отсутствуют

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является:

Сварные швы в месте стыковки трубопроводов теплового ввода 2Д=159мм на границе земельного участка Заявителя; адрес: ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

### Схема границ эксплуатационной ответственности сторон:



Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон: Отсутствуют

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила 24 535 812 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС 20% 4 089 302 (четыре миллиона восемьдесят девять тысяч триста два) рубля 06 копеек.

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи:

Заявитель: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Проректор

И.Л. Гончаров

Дата подписания «24» декабрь 2023 г.

Исполнитель: ПАО «МОЭК»

Генеральный директор  
ООО «ЦТН МОЭК»

С.С. Ерашов

Дата подписания «24» декабрь 2023 г.