

Omst 版本号: V3	文档标题 空气压缩机维护			文件等级 3	页数 2 of 2
	保密等级 3			文件编号 OMST-L-S4.5	
编写日期 20220512	作者 唐正明	校对入	审批	参考文献	

1 目的

本方法定义空气压缩机维护。

2 工作指导

2.1 仪器

空气压缩机

2.2 步骤

2.2.1维保报警重置



2.2.1.1当屏幕出现维修“维修报警”按“MENU”进入，输入权限密码“2042”，进入菜单栏。

2.2.1.2选择“保养信息”，选择保养信息里的每一项把数值设为1，按“ENTER”确认。

2.2.1.3按“CANCEL”返回到主页面，按“RESET”恢复维修报警到正常。

2.2.2泄气阀更换

2.2.1停机使用专用扳手拆开泄气阀，装上新泄气阀确认。

3 参考文献

标题	参考文献