

办公区净化等级

TGA房

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:33:43
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	0
0.5µm	0
1.0µm	0
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:40:58
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	166309
0.5µm	90414
1.0µm	9250
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:35:05
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	183587
0.5µm	98982
1.0µm	8088
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:42:20
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	165842
0.5µm	90637
1.0µm	9948
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:36:27
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	178303
0.5µm	95096
1.0µm	8006
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:43:42
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	167112
0.5µm	92566
1.0µm	10774
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0

LOCATION: 00/00
CYCLE: 001/001
DATE: 2014-07-16
TIME: 15:37:49
PERIOD: 00:01:00
VOLUME: 2.83L

SIZE	CUMU
0.3µm	173446
0.5µm	92438
1.0µm	7876
3.0µm	0
5.0µm	0
10.µm	0