

工程竣工验收单

NO:

单位工程名称	实验室增容电总电源电缆敷设	工程合同编号	
建设单位名称	大冢材料科技(上海)有限公司	设计单位名称	
施工单位名称	上海浦东荣城建筑安装工程有限公司	工程地址	桂平路471号
预算造价		决算造价	
开工日期	2014-3-4	竣工日期	2014-3-9
工程内容	实验室增容电总电源电缆敷设: 由桂平路471号9#楼表计间一层表计柜(协博)总开关输出, 在9#楼表计间内加装250A非标挂墙配电箱1台, (内配峰谷平时电表), 电缆采用YJV22-3X120+2X70mm ² , 由9#楼表计间出墙, 沿外墙往南过砵马路(敷设DN100镀锌埋地保护钢管)至10#一层外墙, 进一层至室内吊顶内桥架敷设至实验室。		
质量意见		验收意见	
建 设 单 位		施 工 单 位	
建设单位(章)  代表人(签字)  2014年 4 月 21 日		施工单位(章)  上海浦东荣城建筑安装工程有限公司 工程负责人(签字)  年 月 日	