

OMST 版本号: V3	文档标题 冷水机维护指导			文件等级 3	页数 2 of 3
	保密等级 3				文件编号 OMST-L-S4.4
编写日期 2022/5/16	作者 余保全	校对入	审批	参考文献 N/A	

1 目的

本方法定义，冷水机的日常部分维护。

2 工作指导

2.1 仪器

冷热循环温控机（如下图）



2.2 步骤

2.2.1 检查进水软管有无老化、变形和断裂等现象，发现异常及时更换软管。（如图）

2.2.2 检查出水软管有无老化、变形和断裂等现象，发现异常及时更换软管。（如图）



OMST 版本号: V3	文档标题 冷水机维护指导			文件等级 3	页数 3 of 3
				文件编号 OMST-L-S4.4	
编写日期 2022/5/16	作者 余保全	校对入	审批	参考文献 N/A	

3 参考文献

标题	参考文献
冷热循环温控机	N/A