

Теплоизоляция в состав БТП 000 "Термоблок" не входит.

Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, 000 "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изминении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

						БТП-436,80-УВ-Р-Ж					
Изм.	Кол. уч.	Лист	док.	Подп.	Дата						
							Стадия	/lucm	Листов		
					04.21	Узел ввода		1	8		
						Принципиальная схема	ТЕРМОБЛОК		пок		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловычислитель узла учета с модулем бесперебойного питания	TB 7-04		Теплоком	шт	1		
2	Расходомер сетевой воды Ду50 "сэндвич" класс С1 (0,12–30)	ПИТЕРФЛОУ-РС-20-12		ΠИΤΕΡΦΛΟΎ	шт	2		
3	Датчик давления аналоговый 420mA G1/2 01,6MПа	СДВ-И 1,6		ЗАО НПК ВИП	шт	2		
4	Согласованный комплект термометров КТСП P†100 L=10 мм, кл. А (3+150°C) с гильзами и бобышками L=30 мм	КТСП HCXP†100 L60 <mark>, кл. А</mark> (3+150 °C)		Теплоком	компл	2		
5	Грязевик абонентский фланцевый PN16 Tmax=150C Ду65	TC-56 <mark>9.00.000-16</mark>		Теплотех-Комплект	шт	1		
6	Фильтр сетчатый муфтовый PN16 Tmax=150C Ду65	VH453-0120		Техмаркет	шт	1		
		f						
	Кран шаровый стальной фланцевый Pn40 Tmax=200C Ду65	К.Ш.Ц.П.150.150.Н/П.02		LD	шт	4		
	Кран муфтовый латунный Ду25, ручка - "рычаг"	103150	4	ΓΑΛΛΟΠ	шт	5		
	Кран муфтовый латунный Ду15, ручка – "рычаг"	103154		ΓΑΛΛΟΠ	шт	2		
	Кран трехходовой латунный под манометр Ду15 вр-вр PN16	ΓΟCT 21345-2005		POCMA	шт	16		
	Термометр показывающий L=64 мм, Dкорпуса 80 мм, 0160С с гильзой и бобышкой L=30мм	БТ412.11.(0-160С)G1/2.1,5		POCMA	шт	2		
	Манометр показывающий Dкорпуса=100мм, 01,6 МПа, G1/2	TM510P(0-1,6MПа)G1/2.1,5		POCMA	шт	7		
	Труδка петлевая прямая, ст30, PN25	TY 4218-001-4719015564-2015		POCMA	шт	7		
	The state of the s							
					J			
					1			
	The state of the s			1				
								

Теплоизоляция в состав БТП 000 "Термоблок" не входит.

Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, 000 "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изминении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

						БТП-436,80-УВ-Р-Ж							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
										Стадия	/lucm	Листов	
					04.21	Узел ввода				2	8		
	1 1												
						Специ	іфикация оδ	орудования		000 "Термоблок"			