



Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, ООО "Термодок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

Копировал


ТЕРМОБЛОК
Формат 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплообменник разборный пластинчатый	ТИ45-57		Термоблок	шт	2		№781-22
2	Насос G=58.2м3/ч, H=16,0 м.в.ст., 3х400 В	CL 100-175/4/5.5S		IMP PUMPS	шт	2		
3	Реле давления -0.02-0,8 Мпа G 1/2	ДР-2Р		РОСМА	шт	1		
4	Согласованный комплект термометров КТСР Pt100 L=60 мм	КТСР НСХРt100 L60		Теплоком	кмпл.	1		
5	Реле разности давления	RT262A		Danfoss	шт	1		
6	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду150	821A250C43 036-0583		Zetkama	шт	1		
7	Регулирующий клапан Ду100 Kvs=100м3/ч	ВКСР		Вогез	шт	1		
8	Клапан обратный межфланцевый чугунный Ду150	DCV2516		АДЛ	шт	2		
9	Соленоидный вентиль нормально закрытый	EV220B		Danfoss	шт	1		
10	Бак расширительный	Flexcon R 1000		FLANCO	шт	1		
11	Датчик температуры наружного воздуха Pt1000	ДТС125/Л.Pt1000.В.4.60		ОВЕН	шт	1		
12	Шкаф автоматики	КОНТУР-С1		КИП-Сервис	шт	1		
	Электропривод для регулирующего клапана	ВЭП-115-2700/63		Вогез	шт	1		
	Кран шаровый стальной фланцевый Рn40 Тмах=200С Ду25			LD	шт	4		
	Кран шаровый стальной фланцевый Рn40 Тмах=200С Ду40			LD	шт	1		
	Кран шаровый стальной фланцевый Рn40 Тмах=200С Ду125			LD	шт	6		
	Кран шаровый стальной фланцевый Рn40 Тмах=200С Ду150			LD	шт	10		
	Кран муфтовый латунный Ду15, ручка - "рычаг"	103150		ГАЛЛОП	шт	11		
	Кран трехходовой латунный под манометр Ду15 вр-вр РN16	ГОСТ 21345-2005		РОСМА	шт	17		
	Манометр показывающий Dкорпуса=100мм, 0...1,6 МПа, G1/2	TM510P(0-1,6МПа)G1/2.1,5		РОСМА	шт	17		
	Термометр показывающий L=64 мм, Dкорпуса 80 мм, 0...160С с гильзой и бобышкой L=30мм	БТ4.12.11.(0-160С)G1/2.1,5		РОСМА	шт	9		
	Вибровставка Ду150, Ру10, Тмах=95 гр.			Danfoss	шт	4		
	Клапан предохранительный сбросной Ду20 Рнастр = 6 бар	Prescor b		Flamco	шт	1		

<p>Теплоизоляция в состав БТП ООО "Термоблок" не входит.</p> <p>Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, ООО "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.</p>						БТП-1695,00-0-Р-Ж		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		
						01.22	Отопление	
							Стadia	Лист
								4
							Листов	4
							Спецификация оборудования	
							ООО "Термоблок"	