

Копировал

Формат З

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме- рения 6	Коли- чество 7	Масса единицы, кг	Примечание 9
1	2	3	4	5				
1	Теплообменник разборный пластинчатый	ТИ13-37		Термоблок	шт	1		N°3427-22
2	Насос циркуляционный	CL 40-240/2/2.2K		IMP PUMPS	шт	2		
3	Реле давления -0.02-0,8 Mna G 1/2	ДР-2Р		POCMA	шт	1		
4	Согласованный комплект термометров КТСП P†100 L=60 мм	КТСП HCXP†100 <mark>L60</mark>		Теплоком	шт	1		
5	Датчик давления аналоговый 420тА G1/2 01,6МПа	СДВ-И <mark>1,6</mark>		ЗАО НПК ВИП	шт	1		
6	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду50	821A250C4 <mark>3 036-0583</mark>		Zetkama	шт	1		
7	Регулирующий клапан Ду40 Kvs=16 м3/ч	ВКСР		Вогез	шт	1		
8	Клапан обратный межфланцевый чугунный Ду50	DCV2516		АДЛ	шт	2		
9	Клапан соленоидный пилотного действия 2/2 DN 1" PN 24 бар	ACTA-3CK-100.05		ACTA	шт	1		
10	Бак расширительный	Flexcon R200		FLANCO	шт	1		
11	Датчик температуры наружного воздуха Pt1000	ДТС125Л.Р†1000.В.4.60		OBEH	шт	1		
12	Шкаф автоматики				шт	1		
	Электропривод для регулирующего клапана	ВЭП 115-1600/63		Вогез	шт	1		
	Кран шаровый стальной фланцевый Pn40 Tmax=200C Дц50	КШ.Ц.Ф.50/080.025.02		LD	шт	8		
	Кран шаровый стальной фланцевый Pn40 Tmax=200C Дц25	КШ.Ц.Ф.25/080.025.02		LD	шт	6		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			LD	шт	7		
	, Кран трехходовой латунный под манометр Ду15 вр-вр PN16	ΓΟCT 21345-2005		POCMA	шт	13		
	Манометр показывающий Дкорпуса=100мм, 01,6 МПа, G1/2	TM510P(0-1,6МПа)G1/2.1,5		POCMA	шт	10		
	Термометр показывающий L=64 мм, Dкорпуса 80 мм, 0160С с гильзой и бобышкой L=30мм	БТ412.11.(0-160С)G1/2.1,5		РОСМА	шт	5		
	Компенсатор антивиδрационный , DN50 PN10, фланец / фланец	500-065-10-EPDM-FF		Rushwork	шт	4		
	Клапан предохранительный сбросной Ду20 Рнастр = 6 бар	Prescor b		Flamco	шт	1		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

Теплоизоляция в состав БТП 000 "Термоблок" не входит.

Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, 000 "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изминении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

							БТП-337,00-О-Р-Ж						
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата								
										Стадия	/lucm	Листов	
					06.22		Отопление				2	4	
						Специ	фикация обо	ррудования		000 "Термоблок"			